



И.о. директора ГОУ ТО «ТОЦО»
Полянскому С.А.

Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тульской области

ПРОКУРАТУРА Г. ТУЛЫ

ул. Мира, 54,
г. Тула, Россия, 300012

15.05.2023 № 8.03.2023

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности

Прокуратурой города совместно с ОНД и ПР г. Тулы по Привокзальному и Советскому округам проведена проверка исполнения Государственным образовательным учреждением Тульской области «Тульский областной центр образования» (далее – ГОУ ТО «ТОЦО») по адресу: г. Тула, ул. Бундурина, д. 56 требований законодательства в сфере пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения.

Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон) определены общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Настоящий Федеральный закон регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами (далее – организации), должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями (далее – граждане).

В силу ст. 1 Закона пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; противопожарный режим – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности; меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Закона руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Статьей 38 Закона установлено, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определены основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и установлены общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям.

На основании требований ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей.

В целях обеспечения пожарной безопасности Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила), которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов.

В силу п. 2 ч. 3 и п. п. 2, 3 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ч. 7 ст. 28 названного Федерального закона образовательная организация несет ответственность, в том числе за жизнь и здоровье

здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы.

Вместе с тем, установлено, что в нарушение положений п.п. 26, 54, 60 Правил в ГОУ ТО «ТОЦО» на момент проверки отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в который должна быть внесена информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, вывод сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части); в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесена информация об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (в соответствии с паспортами огнетушителей); на двери эвакуационного выхода на 2-ом этаже (из спального помещения для мальчиков), а также двери эвакуационного выхода на 3-ем этаже из актового зала замки (запоры) не обеспечивают возможности свободного открывания изнутри без ключа.

Таким образом, ответственными должностными лицами ГОУ ТО «ТОЦО» не обеспечено соблюдение вышеуказанных требований федерального законодательства о пожарной безопасности, что в свою очередь создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, в том числе несовершеннолетних воспитанников школы, в случае возникновения пожароопасных ситуаций.

Указанные факты нарушения законодательства о пожарной безопасности стали возможны в результате недобросовестного отношения к исполнению своих служебных обязанностей работниками учреждения и отсутствию надлежащего контроля за их работой со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно настоящее представление с участием представителя прокуратуры города Тулы, предварительно известив о дате и времени рассмотрения представления.
2. Принять конкретные действенные меры по устранению выявленных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города в письменной форме в течение месяца со дня внесения представления с приложением копий приказов о дисциплинарном взыскании.

Прокурор города
старший советник юстиции



А.В. Журба

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ»

Ул. Бундурина, д. 56,
г. Тула, 300041
Тел.: 8(4872) 31-81-59, факс: 31-81-59
E-mail: soshi.tula@tularegion.ru
<http://school-deaf71.ru>
ОКПО 02092689, ОГРН 1027100747563
ИНН/КПП 7106015666/710601001

Прокурору города
старшему советнику юстиции

Журбе А.В.

300012, г. Тула, ул. Мира, д. 54

№ 01-23/413 от 26.05.2023

На № 7-03-2023 № АВ 091038 от 15.05.2023

Уважаемый Андрей Витальевич!

Рассмотрев представление прокуратуры Пролетарского района г. Тулы от 15.05.2023 № 7-03-2023 АВ № 091038 с участием помощника прокурора Геллер М.Г., администрация государственного общеобразовательного учреждения Тульской области «Тульский областной центр образования» (далее – образовательная организация) сообщает следующее.

В целях соблюдения требований пожарной безопасности, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, в учреждении проведены следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

- на дверях эвакуационных выходов 2-го этажа (из спального помещения для мальчиков) и 3-его этажа из актового зала замки разобраны, что исключает возможность их закрытия с использованием ключа и обеспечивает постоянную возможность свободного открывания дверей изнутри;

- в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты внесена информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, вывод сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части);

- в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты внесена информация об учёте наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.

Сорокину А.С., заместителю директора по безопасности, указано на недопустимость нарушений требований пожарной безопасности в

дальнейшей работе. К вышеуказанному сотруднику применены меры дисциплинарного взыскания: объявлено замечание (приказ от 25.05.2023 № 03-15/88) (приложение).

Приложение: копия приказа от приказ от 25.05.2023 № 03-15/88 на 1 л.

И.о. директора
ГОУ ТО «ТОЦО»



С.А. Полянский

Исп. Сорокин А.С.,
заместитель директора по безопасности,

Тел. 8 (4872) 525-528